

PRESTAZIONI AMBIENTALI SCHEMA TECNICA

Rif. Testo Integrato in tema di Trasparenza
del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Aggiornamento del 23/06/2026

Centrale di cogenerazione di Chieri (TO)	
Combustibile utilizzato:	GAS METANO
Fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica *	fP,ren = 0,022 fP,nren = 0,735
Fattore di emissione di gas a effetto serra (kg CO2/kWh) **	0,150

* Asseverazione IMQ del 12/06/2026

** Riferito all'anno solare 2025

Centrale di cogenerazione di Cuneo	
Combustibile utilizzato:	GAS METANO
Fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica *	fP,ren = 0,037 fP,nren = 0,630
Fattore di emissione di gas a effetto serra (kg CO2/kWh) **	0,129

* Asseverazione IMQ del 12/06/2026

** Riferito all'anno solare 2025

Centrale di cogenerazione di Savigliano (CN)	
Combustibile utilizzato:	GAS METANO
Fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica *	fP,ren = 0,022 fP,nren = 0,801
Fattore di emissione di gas a effetto serra (kg CO2/kWh) **	0,164

* Asseverazione IMQ del 12/06/2026

** Riferito all'anno solare 2025

HIGH POWER S.P.A. A SOCIO UNICO

Sede legale: Corso Galileo Ferraris 90 – 10129 Torino

Uffici amministrativi: Via Porta Rossa 52 – 12100 Madonna dell'Olmo Cuneo

Codice Fiscale e Partita IVA 03037410044

Tel: 0171/41.41.01 Mail: segreteria@hpower.it - Legal Mail: highpowerspa@legalmail.it

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Porta Rossa S.p.A.